

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа №5 с. Камышовка"
ул. Советская, д.7, с. Камышовка, Смидовичский район,
Еврейская автономная область, 679175
тел.: 26-2-88
№ 137 от "12" "09" 2018 г.

Заместителю прокурора
Смидовичского района
А.Т. Седракян от
Вялковой Н.П., директора
МБОУ СОШ № 5 с. Камышовка

Уважаемый Араик Тигранович!

Довожу до Вашего сведения, что мною приняты вовремя меры (16.08.2018г.) по подключению на пульт пожарной охраны системы пожарной сигнализации, дублирующей на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта.

Подтверждаю копией акта о подключении от 16.08.2018г.

Директор МБОУ СОШ № 5
с. Камышовка



Вялкова Н.П.

АКТ О ПОДКЛЮЧЕНИИ

г. Биробиджан

«16» 08 2018 г.

Областное государственное казённое учреждение «Центр ГОЧС и ПБ» в лице руководителя Медведева Сергея Алексеевича действующего на основании Устава с одной стороны, в лице директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка» Н.П. Вялковой с другой стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

с «16» 08 2018 г. организован приём дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны от Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка» Н.П. расположенного по адресу: с. Камышовка, ул. Советская 7

Объект обязуется поддерживать в исправном состоянии систему противопожарной защиты, в том числе исключить причины ложных срабатываний пожарной сигнализации, а также обеспечить передачу дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия персонала объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.





Проверка условий подключения и работоспособность в тестовом режиме (10 рабочих дней) проведена, замечаний нет.

Исполнительный
директор ООО «Оберег»

С.В. Рудник

«16» 08 2018 г.

Подписи сторон:

<p>Директор</p> <p> Н.П. Вялкова</p> <p>«<u>16</u>» <u>08</u> 2018 г.</p> <p></p> <p>М.п</p>	<p>Руководитель ОГКУ «Центр ГОЧС и ПБ»</p> <p> С.А. Медведев</p> <p>«<u>16</u>» <u>08</u> 2018 г.</p> <p></p> <p>М.п</p>
--	---